

Der Gebrauch von brennenden Kerzen oder artverwandten Produkten

Wir möchten nochmals darauf aufmerksam machen, dass brennende Kerzen in den Messe und Ausstellungshallen generell nicht erlaubt sind.

In Abstimmung mit dem Vorbeugenden Brandschutz der Branddirektion Frankfurt können unter Einhaltung bestimmter Voraussetzungen brennende Kerzen (als Exponate bzw. mit Kerzenhaltern als Exponate) ausgestellt werden.

Diese Voraussetzungen sind wie folgt:

1. Aus Gründen der Sicherheit dürfen Kerzen nur hinter Glas (Windlicht) oder in mit Wasser gefüllten Behältnissen (Schwimmkerzen) verwendet werden.
2. Ein Abbrennen von Kerzen außerhalb des Standes ist grundsätzlich verboten.
3. Auch innerhalb des Standes sollte auf die Position geachtet werden. Damit durch unachtsame Besucher eine gefährliche Situation vermieden wird. Der Mindestabstand innerhalb von 0,50m zu schwer entflammaren, zu brennbaren Stoffen oder ähnlichem muss eingehalten werden.
4. Ein Abbrennen von ausgestellten Kerzen in Regalwänden wird aus brandschutztechnischer Sicht untersagt.
5. Eine zur Produktpräsentation angemessene Anzahl (2-3 Stück) darf nicht überschritten werden.
6. Die Verantwortung für Folgeschäden liegt allein beim Aussteller bzw. Standbetreiber. Die Messe Frankfurt haftet nicht für Schäden.

Mit freundlichen Grüßen
Messe Frankfurt Venue GmbH
Technisches Veranstaltungsmanagement

Use of burning candles or similar products

We would like to once again draw your attention to the fact that burning candles are generally not allowed in the trade fair and exhibition halls.

If certain conditions are fulfilled, however, burning candles may be displayed (as exhibits or with candle holders as exhibits) in consultation with the Fire Protection department of the Frankfurt Fire Service.

The conditions are as follows:

1. For safety reasons, candles may only be used behind glass (storm lamp) or in containers filled with water (floating candles).
2. Burning of candles outside the stand is generally prohibited.
3. Care must also be taken when positioning candles inside the stand in order to avoid hazardous situations due to the carelessness of visitors. The candles must be placed at least 0.50 metres away from flammable materials or similar.
4. Burning of exhibited candles in shelving units is prohibited for fire safety reasons.
5. The number of candles used must not exceed the number (2-3) that is appropriate for the purposes of product presentation.
6. Responsibility for consequential damage lies solely with the exhibitor or stand operator. Messe Frankfurt is not liable for any damage.

Yours sincerely,
Messe Frankfurt Venue GmbH
Technisches Veranstaltungsmanagement (Technical Event Management)